

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Серышева, 60;

Отдел надзорной деятельности по г.Амурск и Амурскому муниципальному району,  
Хабаровский край, г.Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-35-15, e-mail: tyazhelkov72@mail.ru

Предписание N 106/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Юридическому лицу:** Краевому государственному казённому общеобразовательному учреждению, реализующему адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №14»

**Должностному лицу:** Директору КГКОУ ШИ 14 Лушниковой Елене Николаевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Тяжелкова В.В. №106 от 06.11.2015г, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 12.00 час 27.11.2015 до 11.00 час 02.12.2015г заместителем начальника ОНД по г.Амурск и Амурскому муниципальному району подполковником внутренней службы Стахий Александром Николаевичем проведена плановая выездная проверка КГКОУ ШИ 14 (объект защиты – здание спального корпуса)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 21а

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с Заместителем директора КГКОУ ШИ 14 Стиба Юрием Алексеевичем

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Лестничная клетка (в районе групп №№2, 9) не имеет дверей, отделяющих лестничную площадку 1 этажа, являющуюся частью коридора, от примыкающих коридоров.  <i>Установить двери в лестничной клетке (в районе групп №№2, 9) на 1 этаже здания.</i>	Согласно ч.2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123), для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. Согласно п.4.15 строительных норм и правил «Противопожарные нормы» СНиП 2.01.02-85*, п.6.18 строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* и п.4.2.7 свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для	01.12.2016	

		самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена соответствием с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Заместитель главного государственного инспектора  
г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору  
Стахий А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 02 » декабря 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 02 » декабря 2015 г.



М.Л.П.

(подпись)

Директор КГКОУ ШИ 14 Лушников Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

### Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62