

Министерство образования и науки
Хабаровского края
Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы
"Школа-интернат № 14"
(КГКОУ ШИ 14)

Строителей пр., д. 16, г. Амурск
Амурский район, Хабаровский край, 682640
Тел. (42142) 2-45-85. Факс (42142) 2-46-37.
E-mail: internat14@edu.27.ru
ОКПО 39271270, ОГРН 1022700652028
ИНН/КПП 2706009070/270601001

12.07.2016 № 01-26/417

На № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР
по Амурску и
Амурскому муниципальному
району
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю
подполковнику внутренней службы

В.В. Тяжелкову

Об устранении нарушений по предписаниям
от 09.12.2015г. № 105/1/1-4 и № 106/1/1-1

КГКОУ ШИ 14 сообщает, что для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки и изложенных в вышеперечисленных предписаниях выполнены следующие мероприятия:

1. По п.1 предписания № 105/1/1-4: Оборудован самостоятельный эвакуационный выход № 7 с лестничной клетки непосредственно наружу.
2. По п.2 предписания № 105/1/1-4: Выход из цокольного этажа непосредственно наружу отделили на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
3. По пп.3 и 4 предписания № 105/1/1-4: В связи с невозможностью проведения перепланировок на 2-ом и 3-м этажах учебного корпуса, согласно договора №8 от 07.04 2016г., ООО «Пожарный аудит» проведен расчет пожарного риска для здания учебного корпуса (Исх №72 от 06.06.2016г.) В соответствии с расчетом, значение пожарного риска не превышает значение 1×10^{-6} при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода здания точке. В связи с этим два выхода из указанных помещений не требуется.
4. По п.1 предписания № 106/1/1-1: Установлены 2 двери, имеющие устройства для самозакрывания (доводчики) и противодымные уплотнения, которые отделяют лестничную площадку 1 этажа лестничной клетки (в районе групп №2,9 на 1 этаже) от примыкающих коридоров.

Директор



Е.Н. Лушникова