

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 25, т. 8(42142)2-67-39;
e-mail ondamura@mail.ru

г. Амурск, пр. Строителей, 16.
(место составления акта)

« 17 » июня 20 21 г
(дата составления акта)

12 час. 05 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33

По адресу/адресам: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя №33 от 07.06.2021г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в Краевого государственного казённого общеобразовательного учреждения реализующего
отношения: адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат №14"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16. Место фактического осуществления деятельности: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16. Наименование, места нахождения объекта защиты, его правообладатель (правообладатели): здание и территория КГКОУ ШИ №14 по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16; собственник объекта защиты: Министерство образования и науки Хабаровского края.

категория риска «Значительный риск»

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. «11» 06.2021г	до 12 час. 00 мин. «11» 06.2021г	выездная	Продолжительность 3 часа
с 11 час. 00 мин. «17» 06.2021г	до 12 час. 00 мин. «17» 06.2021г	выездная	Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):

Лушникова Елена Николаевна 07.06.2021г 14-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Воронок Артём Владимирович – старший инспектор ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор КГКОУ ШИ №14 – Лушникова Елена Николаевна
Начальник службы безопасности – Стиба Юрий Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов); (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	<p>Электропитание систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации), а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, выполнены кабельным изделием, распространяющим горение.</p>	<p>В соответствии с ч.1 ст.6 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Представлен на обозрение расчет пожарного риска на КГКОУ ШИ 14 г. Амурска выполненный ООО «Пожарный аудит» (Исх. №72 от 06.06.2016 г.).</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии ч.2 ст.82 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.5.18 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (СП 484.1311500.2020).</p> <p>В соответствии п. 4.1, п. 4.8, п. 4.9, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». (СП 6.13130.2013).</p> <p>В соответствии таблицы №2 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (ГОСТ 31565-2012).</p>	<p>Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.</p>
2.	<p>На лестничной клетке 2-го этажа левого крыла (помещение №25 согласно технического паспорта)</p>	<p>В соответствии ч.19 ст.88 Ф3-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.4.9 СП 1.13130.2020</p>	<p>Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ</p>


	допускается размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов.	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	№14 Лушникова Е.Н.
3.	Лестница эвакуационного выхода (1-го этажа) ведущая с тамбура (помещение №21 согласно технического паспорта) на улицу не оборудована с двух сторон ограждениями высотой не менее 1,2 м. с поручнями.	В соответствии ч.2 ст. 52 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.п.1 ч.2 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В соответствии п.6.17* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». В соответствии таблицы 1,2 ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.
4.	Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы.	В соответствии п.п. «б» пункта 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Далее Правила).	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.
5.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше. (По результатам заключения строительно-технического обследования объекта защиты произведенного ООО «Стройпроект и экспертиза» от 25.01.2017 года состояние кровли признано соответствующим категории IV – недопустимое состояние).	п.п. «б» пункта 17 Правил	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.
6.	Не проверяется качество огнезащитной обработки (пропитки) деревянной стропильной системы чердака (не представлен акт (протокол испытаний)). (Согласно паспорта - руководства состав огнебиозащитный Оберег – ОБ (эконом), период проверки качества огнезащиты составляет 1 год.).	пункт 13 Правил	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.
7.	На цокольном этаже (помещение №34, №35 согласно технического паспорта) допускается хранение горючих материалов (доски, деревянные изделия).	п.п «б» пункта 16 Правил	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.


~~3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~


5. Нарушений не выявлено.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): журнал имеется


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

представителя)
Прилагаемые документы: предписание №33/1/1-7 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.06.2021; проверочный лист (приложение №1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 №88) от 17.06.2021.

К акту проверки в контрольно-надзорное дело приобщены документы:

- копия приказа №167-2-лс1 от 14.12.2010 на 1 л;
- копия приказа №82-Д от 02.09.2020 на 2л;
- копия приказа №04-Д от 18.01.2021 на 3л;
- копия удостоверений о проверки знаний пожарно-технического минимума на 1л;
- копия договора на тех. обслуживание и ремонт АПС №11/21еп от 19.01.2021 на 4л;
- копия акта, приказа практической тренировки по эвакуации от 19.04.2021 на 4л;
- копия сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.00639 на самоспасатель изолирующий СПИ-20 на 1л;
- копия инструкции о мерах пожарной безопасности от 30.03.2021 №44-Д на 17л;
- копия проверки тех. состояния и водоотдачи внутренних пожарных кранов от 18.05.2021 на 1л;
- копия протокола испытания наружной маршевой лестницы от 27.06.2017 на 1л;
- копия акта об огнезащитной обработке от 31.08.2015 на 4л;
- копия заключения по результатам строительно-технического обследования кровли от 23.04.2017 на 8л;
- копия технического паспорта от 10.04.2018 на 25л.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.В. Воронюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Лушниковна Елена Николаевна – директор КГКОУ ЧИИ №19
(фамилия, имя, отчество (последнее – при паличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » июня 20 21 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)