

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, 25, т. 8(42142)2-67-39;
e-mail ondamursk@mail.ru

г. Амурск, пр. Комсомольский, 21А.
(место составления акта)

« 17 » июня 20 21 г
(дата составления акта)

12 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 34

По адресу/адресам: Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 21А.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки объекта защиты юридического лица, индивидуального предпринимателя №34 от 07.06.2021г

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в Краевого государственного казённого общеобразовательного учреждения реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат №14"(спальный корпус)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Место нахождения: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16. Место фактического осуществления деятельности: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 21А. Наименование, места нахождения объекта защиты, его правообладатель (правообладатели): здание и территория КГКОУ ШИ №14(спальный корпус) по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 21А; собственник объекта защиты: Министерство образования и науки Хабаровского края.

категория риска «Высокий риск»

Дата и время проведения проверки:

с 09 час. 00 мин. «11» 06.2021г до 12 час. 00 мин. «11» 06.2021г выездная Продолжительность 3 часа
с 11 час. 00 мин. «17» 06.2021г до 12 час. 00 мин. «17» 06.2021г выездная Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району УНПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки):

Лушникова Елена Николаевна 07.06.2021г 14-00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Воронюк Артём Владимирович – старший инспектор ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор КГКОУ ШИ №14 – Лушникова Елена Николаевна
начальник службы безопасности – Стиба Юрий Алексеевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	<p>Дверь лестничной клетки 1-го этажа Лит.А (помещение №69 согласно технического паспорта) не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку дверь не закрывается плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 1 см; дверь не имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.</p>	<p>В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>В соответствии п.5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».</p>	<p>Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.</p>
2.	<p>Дверь лестничной клетки 2-го этажа Лит.А (помещение №60 согласно технического паспорта) не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара (дыма), поскольку дверь не закрываются плотно, между дверной коробкой и дверью имеются зазоры до 1 см; дверь не</p>	<p>В соответствии п.2 и п.4 ст.52 ФЗ-123, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>В соответствии п.5.4.11 ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия».</p>	<p>Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.</p>

	имеет уплотняющих прокладок, обеспечивающих необходимую герметичность притворов.		
3.	Электропитание систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации), а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, выполнены кабельным изделием, распространяющим горение.	В соответствии ч.2 ст.82 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии п.5.18 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (СП 484.1311500.2020). В соответствии п. 4.1, п. 4.8, п. 4.9, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». (СП 6.13130.2013). В соответствии таблицы №2 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (ГОСТ 31565-2012).	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.
4.	Не проверяется качество огнезащитной обработки (пропитки) деревянной стропильной системы чердака (не представлен акт (протокол испытаний)).	В соответствии пункта 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Должностное лицо – директор КГКОУ ШИ №14 Лушникова Е.Н.

3. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

4. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

5. Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): журнал имеется

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №34/1/1-4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 17.06.2021; проверочный лист (приложение №1 к приказу МЧС России от 17.02.2021 №88) от 17.06.2021.

К акту проверки в контрольно-наблюдательное дело приобщены документы:

- копия договора на ТО и ремонт АПС от 19.01.2021 на 2 л;
- копия акта проверки внутреннего водоснабжения от 18.05.2021 на 1л;
- копия протоколов испытаний наружных лестниц от 27.06.2017 на 6л;
- копия акта на выполнение огнезащитных работ от 16.05.2011 на 4л;
- копия технического паспорта от 10.04.2018 на 19л.

Подписи лиц, проводивших проверку:



А.В. Воронюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) Лушникова Елена Николаевна – директор КГКОУ ШИ №14

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » июня 20 21 г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)