

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г.Хабаровск, ул. Союзная, 3а;
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Амурск и Амурскому муниципальному району,

Хабаровский край, г. Амурск, ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39, e-mail: ondamursk@mail.ru

Предписание N 33/1/1-7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу: Краевому государственному казённому общеобразовательному учреждению реализующему адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат №14"

Должностному лицу: директору КГКОУ ШИ №14 – Лушниковой Елене Николаевне

(полное наименование органа власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя №33 от 07.06.2021г., ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. 11.06.2021г до 12 час. 00 мин. 17.06.2021, старшим инспектором ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району лейтенантом внутренней службы Воронок Артёмом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания и территории КГКОУ ШИ №14.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

по адресу: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Строителей, 16

наименование адрес объекта защиты, органа власти органа местного самоуправления)

совместно с директором КГКОУ ШИ №14 – Лушниковой Еленой Николаевной,
начальником службы безопасности – Стиба Юрием Алексеевичем.

(указываются должности, фамилии фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности				
1.	Электропитание систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем обнаружения пожара, аварийного освещения на путях эвакуации), а также других систем, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, выполнены кабельным изделием, распространяющим горение.	<p>В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Представлен на обозрение расчет пожарного риска</p>	01.06.2022	

		<p>на КГКОУ ШИ 14 г. Амурска выполненный ООО «Пожарный аудит» (Исх. №72 от 06.06.2016 г.).</p> <p>В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии ч.2 ст.82 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.5.18 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (СП 484.1311500.2020).</p> <p>В соответствии п. 4.1, п. 4.8, п. 4.9, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». (СП 6.13130.2013).</p> <p>В соответствии таблицы №2 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (ГОСТ 31565-2012).</p>		
2.	На лестничной клетке 2-го этажа левого крыла (помещение №25 согласно технического паспорта) допускается размещение открыто проложенных электрических кабелей и проводов.	<p>В соответствии ч.19 ст.88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p>	01.06.2022	
3.	Лестница эвакуационного выхода (1-го этажа) ведущая с тамбура (помещение №21 согласно технического паспорта) на улицу не оборудована с двух сторон ограждениями высотой не менее 1,2 м. с поручнями.	<p>В соответствии ч.2 ст. 52 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.п.1 ч.2 ст.53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>В соответствии п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>В соответствии п.6.17* СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».</p> <p>В соответствии таблицы 1,2 ГОСТ 25772-83 «Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия».</p>	01.06.2022	
4.	Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы.	В соответствии п.п. «б» пункта 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». (Далее Правила).	01.06.2022	
5.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше. (По результатам заключения строительно-технического обследования объекта защиты произведенного ООО «Стройпроект и экспертиза» от 25.01.2017 года состояние кровли признано соответствующим категории	п.п. «б» пункта 17 Правил	01.06.2022	

	IV – недопустимое состояние.)			
6.	Не проверяется качество огнезащитной обработки (пропитки) деревянной, стропильной системы чердака (не представлен акт (протокол испытаний)). (Согласно паспорта - руководства состав огнебиозащитный Оберег – ОБ (эконом), период проверки качества огнезащиты составляет 1 год.)	пункт 13 Правил	01.06.2022	
7.	На цокольном этаже (помещение №34, №35 согласно технического паспорта) допускается хранение горючих материалов (доски, деревянные изделия).	п.п «б» пункта 16 Правил	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Старший инспектор ОНПР Воронюк А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

М.Л.П



« 17 » июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

директор КГКОУ ШИ №14 – Лушникова Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » июня 2021г.

Результаты внеплановых проверок.

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, ф.и.о.	Подпись	Должность, ф.и.о.	Подпись

Телефон доверия: 8(4212) 41-62-62